



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0012436

DATA: 15/09/2026

OGGETTO: Indagine di mercato per un servizio di manutenzione triennale, per impianto CAPPА TANGENZIALE per aspirazione SEGA-OSSA MINERVA, marca Project Plast, ubicata presso il Servizio di Anatomia Patologia per le esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesca Comellini

CLASSIFICAZIONI:

- [08-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0012436_2026_Lettera_firmata.pdf:	Comellini Francesca	F2A49B7EF359CEFCDD27BA323ED3D3B35 A3E4CCE998F041962B2B883DF13C71B7
PG0012436_2026_Allegato1.pdf:		BBFC8527958AD33F80667066545066DFB 9F4951488CAAFEE6EDC5E23A901B81C
PG0012436_2026_Allegato2.pdf:		D7AFC75AC2D71D904CF0C16DDB91275 F802BB5A299DB56DF2E5E7E8534890566



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



Servizio Gare e Procedure Contrattuali


A CHI DI COMPETENZA
LORO SEDI

OGGETTO: Indagine di mercato per un servizio di manutenzione triennale, per impianto CAPPA TANGENZIALE per aspirazione SEGA-OSSA MINERVA, marca Project Plast, ubicata presso il Servizio di Anatomia Patologia per le esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Si pubblica, in allegato, la documentazione relativa all'indagine di mercato specificata in oggetto.

Firmato digitalmente da:
Francesca Comellini

Responsabile procedimento:
Leonardo Canova



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



DITTE VARIE

LORO SEDI

OGGETTO: Indagine di mercato per un servizio di manutenzione triennale, per impianto CAPPa TANGENZIALE per aspirazione SEGA-OSSA MINERVA, marca Project Plast, ubicata presso il Servizio di Anatomia Patologia per le esigenze dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto un servizio triennale di manutenzione su impianto CAPPa TANGENZIALE per aspirazione SEGA-OSSA MINERVA, marca Project Plast, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura di acquisizione del servizio secondo la tipologia contrattuale di seguito specificata.

Tipologia apparecchiature:

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CAPPa TANGENZIALE DEDICATO AL MACCHINARIO "SEGA-OSSA MINERVA"

Il servizio dovrà essere garantito, alle condizioni di seguito indicate, comprendendo tutti i servizi inseriti nell'ALLEGATO 1, senza alcuna esclusione. A tale elenco potranno essere aggiunti ulteriori servizi.

Manutenzioni incluse nel contratto

- **Nr. 1 Manutenzione completa Annuale;**
- **Nr. 1 Manutenzioni intermedia da eseguire separatamente a quella completa;**

Requisiti minimi richiesti:

Il contratto di manutenzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Personale tecnico specializzato ed adeguatamente formato per assicurare la gestione manutentiva secondo standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza
- Disponibilità di parti di ricambio originali o compatibili funzionalmente equivalenti
- Disponibilità di materiale di consumo quali: Filtro assoluto H14, Prefiltro, detergente ecologico per sanificazione cappa, DPI


S.S. GARE E PROCEDURE CONTRATTUALI

Dirigente Dott.ssa Francesca Comellini
via Di Barbiano, 1/10 – 40136 Bologna

Tel.051/6366.901

francesca.comellini@ior.it

acquisti@pec.ior.it



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA - ROMAGNA**

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



- Esecuzione delle attività da concordare con il servizio di competenza ed il personale dell'ufficio tecnico

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura dovrà essere esclusivamente inviata a mezzo pec all'indirizzo: **acquisti@pec.ior.it** entro le ore **12:00 del giorno 30 Settembre 2026**.

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di interrompere il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

A disposizione per eventuali informazioni, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE STRUTTURA SEMPLICE
GARE E PROCEDURE CONTRATTUALI
F.to (Dott.ssa Francesca Comellini)

Manutenzione programmata su impianto di aspirazione SEGA OSSA MINERVA ubicata presso il Servizio di Anatomia Patologia

Tipologia di manutenzione	Descrizione	Q.tà
MANUTENZIONE COMPLETA ANNUALE	Sanificazione e lavaggio cappa tangenziale sega ossa e primo tratto di circuito fino al gruppo filtro	1
	Sanificazione del vano interno all'alzata di cappa in PVC trasparente ed eventuale siliconata del piano INOX	1
	Sostituzione di filtro e prefiltro a servizio dell'impianto sega ossa	1
	Inserimento filtri esausti in sacco dedicato e posizionamento del sacco in luogo idoneo.	1
	Controllo aspiratore ed eventuale rimozione della polvere dal motore elettrico.	1
	Controllo portate con strumento idoneo e calibrazione strumento confermata da certificato. - Controllo della velocità sul frontale cappa. - Rilascio di documentazione con indicato la tipologia e la velocità attuale sul frontale della cappa. - Rilascio documentazione con indicato la portata attuale della cappa.	1

Tipologia di manutenzione	Descrizione	Q.tà
MANUTENZIONE INTERMEDIA DA ESEGUIRE SEMESTRALMENTE	Sanificazione e lavaggio cappa tangenziale sega ossa e primo tratto di circuito fino al gruppo filtro	1
	Sanificazione del vano interno all'alzata di cappa in PVC trasparente ed eventuale siliconata del piano INOX	1
	Sostituzione del prefiltro a servizio dell'impianto sega ossa	1
	Inserimento filtri esausti in sacco dedicato e posizionamento del sacco in luogo idoneo	1
	Controllo aspiratore ed eventuale rimozione della polvere dal motore elettrico.	1